



Câmara Municipal de Moura

EDITAL N.º 5754/2026

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

1º TRIMESTRE DE 2026

--- **Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura**, em cumprimento do disposto no art.º 32.º do Decreto-Lei 69/2023 de 21 de Agosto, torna públicos os resultados verificados nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao **1.º trimestre de 2026**.-----

--- A Câmara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR – o qual inclui a monitorização das três zonas de abastecimento de água do Concelho de Moura, nomeadamente: Fonte da Telha e Enxoé (Amareleja, Moura, Póvoa de São Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração e Santo Amador), Gargalão (Sobral da Adiça) e Estrela.-----

--- Durante os meses de **janeiro, fevereiro e março de 2026**, foram realizadas as análises previstas no PCQA, com a realização de colheitas em 13 pontos de consumo. Foram também realizadas análises à saída dos reservatórios de Amareleja, Safara, Santo Aleixo da Restauração e Sobral da Adiça. -----

----- Os resultados analíticos demonstram que a água distribuída no concelho de Moura está em conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo I Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto. -----

----- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 7 folhas) que será afixado nos locais de estilo e publicitado no sítio da internet da Câmara Municipal de Moura.--

Paços do Município de Moura, 30 de abril de 2026

O Presidente da Câmara

**ALVARO JOSE
PATO AZEDO**

Digitally signed by ALVARO
JOSE PATO AZEDO
Date: 2026.05.06 12:16:06
+01:00



Câmara Municipal de Moura			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA				1º TRIMESTRE		
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara Santo Amador, Santo Aleixo da Restauração, Póvoa de S. Miguel				2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escheria coli (E.Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100	9	9	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100	9	9	100
Desinfetante residual	---	mg/L	0,1	0,9	---	---	9	9	100
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100	4	4	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	4	4	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	4	4	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7	7,5	0	100	4	4	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	720	830	0	100	4	4	100
Cor	20	mg/l PtCo	<2,0	2,5	0	100	4	4	100
Turvação	4	UNT	<0,3	<0,3	0	100	4	4	100
Número de colónias a 22°C	---	N/ml	<1	<1	---	---	4	4	100
Alumínio	200	µg/L Al	<50	86	0	100	4	4	100
Manganês	50	µg/L Mn	<15	<15	0	100	4	4	100
Oxidabilidade	5,0	mg/L O2	<1,5	<1,5	0	100	4	4	100
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/L	13	58	0	100	4	4	100
Clorofórmio	---	µg/L	<3	29	0	100	4	4	100
Bromofórmio	---	µg/L	<5	25	0	100	4	4	100
Bromodiclorometano	---	µg/L	<3	16	0	100	4	4	100
Dibromoclorometano	---	µg/L	4	14	0	100	4	4	100
Amónio	0,5	mg/L NH4	<0,02	<0,02	0	100	1	1	100
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Cálcio	---	mg/L Ca	78	78	0	100	1	1	100
Chumbo	10	µg/L Pb	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100
Cloratos	0,7	mg/L	0,09	0,09	0	100	1	1	100
Cloritos	0,7	mg/L	<0,0050	<0,0050	0	100	1	1	100
Cobre	2,0	mg/L Cu	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Dureza total	---	mg/L CaCO3	290	290	0	100	1	1	100
Ferro	200	µg/L Fe	<50	<50	0	100	1	1	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/L	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/L	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/L	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L	<0,003	<0,003	0	100	1	1	100
Benzo(g,h,i)perileno	---	µg/L	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/L	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Magnésio	---	mg/L Mg	31	31	0	100	1	1	100
Nitritos	0,5	mg/L NO2	<0,020	<0,020	0	100	1	1	100
Níquel	20	µg/L Ni	<5	<5	0	100	1	1	100
Potássio	---	mg/L K	4,1	4,1	0	100	1	1	100
Radão	500	Bq/L	<10,0	<10,0	0	100	1	1	100
Crómio	50	µg/L Cr	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Ácido Dibromoacético	---	µg/L	12,4	12,4	0	100	1	1	100
Ácido Dicloraacético	---	µg/L	2,18	2,18	0	100	1	1	100
Ácido Monobromoacético	---	µg/L	2	2	0	100	1	1	100
Ácido Monocloroacético	---	µg/L	1	1	0	100	1	1	100
Ácido Tricloroacético	---	µg/L	0,96	0,96	0	100	1	1	100
Ácidos haloacéticos totais	60	µg/L	17,5	17,5	0	100	1	1	100
Bisfenol A	2,5	µg/L	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
0									
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Data da publicação no website: 30/04/2026									

Câmara Municipal de Moura			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA				1º TRIMESTRE		
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara Santo Amador, Santo Aleixo da Restauração, Póvoa de S. Miguel				2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetros conservativos (1)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	---	µg/L	0,00259	0,00259	0	100	1	1	100
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorononanóico (PFNA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorotridecanóico (PFTTrDA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTTrDS)	---	µg/L	<0,0010	<0,0010	0	100	1	1	100
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	---	µg/L	<0,00030	<0,00030	0	100	1	1	100
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	---	µg/L	<0,0010	<0,0010	0	100	1	1	100
AMPA	0,1	µg/L	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Antimónio	5	µg/L Sb	<0,50	<0,50	0	100	1	1	100
Arsénio	10	µg/L As	1,51	1,51	0	100	1	1	100
Benzeno	1,0	µg/L	<0,30	<0,30	0	100	1	1	100
Boro total	1,0	mg/L B	0,0258	0,0258	0	100	1	1	100
Bromatos	10,0	µg/L BrO3	6	6	0	100	1	1	100
Cadmio total	5,0	µg/L Cd	<0,50	<0,50	0	100	1	1	100
Cianetos	50,0	µg/L CN	<5,00	<5,00	0	100	1	1	100
Cloretos	250,0	mg/L Cl	90	90	0	100	1	1	100
Dose Indicativa total	>0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Fluoretos	1,5	mg/L F	0,14	0,14	0	100	1	1	100
Glifosato	0,1	µg/L	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Mercurio	1	µg/L Hg	<0,200	<0,200	0	100	1	1	100
Nitratos	50	mg/L NO3	17	20	0	100	3	3	100
Pesticidas - total	0,50	µg/L	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Selénio	20,0	µg/L Se	<2,00	<2,00	0	100	1	1	100
Sódio	200	mg/L Na	46	46	0	100	1	1	100
Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluo	0,1	µg/L	0,00259	0,00259	0	100	1	1	100
Sulfatos	250	mg/L SO4	40	40	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno	---	µg/L	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno e tricloroeteno	10	µg/L	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Tricloroeteno	---	µg/L	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Urânio	30,00	µg/L	<0,50	<0,50	0	100	1	1	100
Nota (1): Parâmetros analisados pela entidade gestora em alta (Águas Públicas do Alentejo)									
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Não foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor.									
Data da publicação no website: 30/04/2026									

Moura, 30 de abril de 2026
O Presidente da Câmara,

Câmara Municipal de Moura			DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA				1º TRIMESTRE		
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargalão - Sobral da Adiça				2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escheria coli (E.Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100	3	3	100
Desinfetante residual	---	mg/L	0,3	0,7	---	---	3	3	100
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,5	7,5	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	830	830	0	100	1	1	100
Cor	20	mg/l PtCo	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Turvação	4	UNT	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22°C	---	N/ml	<1	<1	0	---	1	1	100
Número de colónias a 36°C	---	N/ml							
Amónio	0,5	mg/L NH4							
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Alumínio	200	µg/L Al							
Cálcio	---	mg/L Ca							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Cobre	2,0	mg/L Cu							
Dureza total	---	mg/L CaCO3							
Ferro	200	µg/L Fe							
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP):	0,10	µg/L							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/L							
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/L							
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L							
Benzo(ghi)perileno	---	µg/L							
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/L							
Magnésio	---	mg/L Mg							
Manganês	50	µg/L Mn							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Níquel	20	µg/L Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/L O2							
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/L							
Clorofórmio	---	µg/L							
Bromofórmio	---	µg/L							
Bromodichlorometano	---	µg/L							
Dibromochlorometano	---	µg/L							
Radão	500	Bq/L							
Crómio	50	µg/L Cr							
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Incumprimentos dos parâmetros E.Coli e Bactérias coliformes, em uma amostra de água. Após avaliação da situação e realização de novas análises foi restabelecida a qualidade da água.									
Data da publicação no website: 30/04/2026									

Moura, 30 de abril de 2026
O Presidente da Câmara,

/Álvaro Azedo/

Câmara Municipal de Moura					DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA		1º TRIMESTRE		
					ZONA DE ABASTECIMENTO: Gargalão - Sobral da Adiça		2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetros conservativos (1)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Alacloro	0,1	µg/L							
Antimónio	5	µg/L Sb							
Arsénio	10	µg/L As							
Atrazina	0,1	µg/L							
Bentazona	0,1	µg/L							
Benzeno	1,0	µg/L							
Boro total	1,0	mg/L B							
Bromatos	10,0	µg/L BrO3							
Cádmio total	5,0	µg/L Cd							
Cianetos	50,0	µg/L CN							
Cloretos	250,0	mg/L Cl							
Clorpirrifos	0,1	µg/L							
Desetilatrazina	0,1	µg/L							
Desetilterbutilazina	0,1	µg/L							
Dimetoato	0,1	µg/L							
Diurão	0,1	µg/L							
Dose Indicativa total	>0,10	mSv							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Linurão	0,1	µg/L							
MCPA	0,1	µg/L							
Mecoprope	0,1	µg/L							
Metribuzina	0,1	µg/L							
Mercurio	1	µg/L Hg							
Nitratos	50	mg/L NO3	30	30	0	100	1	1	100
Ometotato	0,1	µg/L							
Pesticidas - total	0,50	µg/L							
Selénio	10,00	µg/L Se							
Sódio	200	mg/L Na							
Sulfatos	250	mg/L SO4							
Tebuconazol	0,1	µg/L							
Terbutilazina	0,1	µg/L							
Tetracloroeteno	---	µg/L							
Tricloroeteno + tricloeteno	10	µg/L							
Tricloroeteno	---	µg/L							
1,2 dicloroetano	3,00	µg/L							
Nota (1): Parâmetros analisados pela entidade gestora em alta (Águas Públicas do Alentejo)									
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Não foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor.									
Data da publicação no website: 30/04/2026									

Moura, 30 de abril de 2026
O Presidente da Câmara,

/Álvaro Azedo/

Câmara Municipal de Moura			 DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA				1º TRIMESTRE		
			ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela				2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escheria coli (E.Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Desinfetante residual	---	mg/L	0,7	0,7	---	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100 ml							
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição							
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C							
Cor	20	mg/l PtCo							
Turvação	4	UNT							
Número de colónias a 22°C	---	N/ml							
Número de colónias a 36°C	---	N/ml							
Amónio	0,5	mg/L NH4							
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Alumínio	200	µg/L Al							
Cálcio	---	mg/L Ca							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Cobre	2,0	mg/L Cu							
Dureza total	---	mg/L CaCO3							
Ferro	200	µg/L Fe							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/L							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/L							
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/L							
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L							
Benzo(ghi)perileno	---	µg/L							
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/L							
Magnésio	---	mg/L Mg							
Manganês	50	µg/L Mn							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Níquel	20	µg/L Ni							
Oxidabilidade	5,0	mg/L O2							
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/L							
Clorofórmio	---	µg/L							
Bromofórmio	---	µg/L							
Bromodichlorometano	---	µg/L							
Dibromodichlorometano	---	µg/L							
Radão	500	Bq/L							
Crómio	50	µg/L Cr							
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor.									
Data da publicação no website: 30/04/2026									

Moura, 30 de abril de 2026
O Presidente da Câmara,

/Álvaro Azedo/

Câmara Municipal de Moura					DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA			1º TRIMESTRE	
					ZONA DE ABASTECIMENTO: Estrela			2026	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Contolo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									
Parâmetros conservativos (1)									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		%Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Aladoloro	0,1	µg/L							
Antimónio	5	µg/L Sb							
Arsénio	10	µg/L As							
Atrazina	0,1	µg/L							
Bentazona	0,1	µg/L							
Benzeno	1,0	µg/L							
Boro total	1,0	mg/L B							
Bromatos	10,0	µg/L BrO3							
Cadmio total	5,0	µg/L Cd							
Cianetos	50,0	µg/L CN							
Cloretos	250,0	mg/L Cl							
Clorpirifos	0,1	µg/L							
Desetilatrazina	0,1	µg/L							
Desetilterbutilazina	0,1	µg/L							
Dimetoato	0,1	µg/L							
Diurão	0,1	µg/L							
Dose indicativa total	>0,10	mSv							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Linurão	0,1	µg/L							
MCPA	0,1	µg/L							
Mecoprope	0,1	µg/L							
Mercurio	1	µg/L Hg							
Nitratos	50	mg/L NO3							
Ometotato	0,1	µg/L							
Pesticidas - total	0,50	µg/L							
Selénio	10,00	µg/L Se							
Sódio	200	mg/L Na							
Sulfatos	250	mg/L SO4							
Terbuconazol	0,1	µg/L							
Terbutilazina	0,1	µg/L							
Tetracloreteno	---	µg/L							
Tricloroeteno + tricoloeteno	10	µg/L							
Tricloroeteno	---	µg/L							
1,2 dicloroetano	3,00	µg/L							
Nota (1): Parâmetros analisados pela entidade gestora em alta (Águas Públicas do Alentejo)									
Informação complementar relativa à averiguação de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):									
Não foram registados incumprimentos aos valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor.									
Data da publicação no website: 30 /04/2026									

Moura, 30 de abril de 2026
O Presidente da Câmara,

/Álvaro Azedo/