CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

EDITAL

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

3º TRIMESTRE DE 2026

--- **Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura,** em cumprimento do disposto no art.º 32.º do Decreto-Lei 149/2026 de 24 de Julho, torna públicos os resultados verificados nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao **3.º trimestre de 2026**.----------

--- A Câmara Municipal de Moura cumpre o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR – o qual inclui a monitorização das três zonas de abastecimento de água do Concelho de Moura, nomeadamente: Fonte da Telha e Enxoé (Amareleja, Moura, Póvoa de São Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração e Santo Amador), Gargalão (Sobral da Adiça) e Estrela.----------

--- Durante os meses de **julho, agosto e setembro de 2026**, foram realizadas as análises previstas no PCQA, com a realização de colheitas em 13 pontos de consumo. Foram também realizadas análises à saída dos reservatórios de Moura, Safara, Santo Amador e Amareleja, Estrela e Sobral da Adiça. ----------

--- Os resultados analíticos demonstram que a água distribuída no concelho de Moura está em conformidade com as normas de qualidade para consumo humano estabelecidas no Anexo I Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto. ----------

--- Para constar lavrou-se o presente Edital (o qual integra, no seu conjunto, 7 folhas) que será afixado nos locais de estilo e publicitado no sítio da internet da Câmara Municipal de Moura.---------

Paços do Município de Moura, 17 de novembro de 2026

O Presidente da Câmara,

/Álvaro José Pato Azedo/

PRAÇA SACADURA CABRAL - 7860-207 MOURA - TEL: 285250400 - FAX 285251702 E-MAIL: cmmoura@cm-moura.pt

Câmara Municipal de Moura		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA	3º TRIMESTRE
		ZONA DE ABASTECIMENTO: **Gargalão - Sobral da Adiça**	2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 149/2026, de 24 de julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises	%Cumprimento	N.º Análises (PCQA)		%Análises
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo	superiores VP	do VP	Previstas	Realizadas	Realizadas
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,3	0,7		---	3	3	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	900	900	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	ND(<1)	ND(<1)		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH_4	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Antimónio	10	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Boro Total	1,5	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos	10	µg/l BrO_3	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio total	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	100	100		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---		---	---	---	---
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,70	mg/l ClO_2	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO_3	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,015	<0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<15	<15	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l $CaCO_3$	340	340		100%	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	45	45		100%	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos [1]	50	mg/l NO_3	28	28	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO_2	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O_2	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total [1]	0,50	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
AMPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---

Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Mecoprope	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetenamida-P [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
M656PH051 [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Potássio	---	mg/l K	1,2	1,2	---	100%	1	1	100%
Selénio	20	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	250	mg/l SO_4	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (*)	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Soma de PFAS (*)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (THM) (*)	100	µg/l	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Urânio	30	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa Total	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	---
Radão	500	Bq/l	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta- Águas Públicas do Alentejo https://www.agda.pt/pesquisa-editais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável:

Data da publicitação no *website* : 17/11/2026

(*) - NOTAS:

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

Câmara Municipal de Moura		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA	3º TRIMESTRE
		ZONA DE ABASTECIMENTO: **Estrela**	2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 149/2026, de 24 de julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises	%Cumprimento	N.º Análises (PCQA)		%Análises
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo	superiores VP	do VP	Previstas	Realizadas	Realizadas
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	---
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	---	---	---	---	---	---	---
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	---	---	---
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	---	---	---	---	---	---	---
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	---	---	---
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	---	---	---	---	---	---	---
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	---	---	---	---	---	---	---
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	---	---	---
Amónio	0,50	mg/l NH_4	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio [1]	10	µg/l Sb	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio [1]	10	µg/l As	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno [1]	1,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bisfenol A	2,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Boro Total [1]	1,5	mg/l B	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos [1]	10	µg/l BrO_3	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio total [1]	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	---	---	---
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos [1]	50	µg/l CN	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos [1]	250	mg/l Cl	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos	0,70	mg/l ClO_2	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO_3	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	---	---	---
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	---	---	---
1,2 – dicloroetano [1]	3,0	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	---	mg/l $CaCO_3$	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos [1]	1,5	mg/l F	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	---	---	---
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio [1]	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos [1]	50	mg/l NO_3	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	0,50	mg/l NO_2	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O_2	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total [1]	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	---	1	1	100%
AMPA [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---

Dimetoato [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Glifosato [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
MCPA [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Mecoprope [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Tebuconazol [1]	0,10	µg/l	---			---	---	---	---
Dimetenamida-P [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051 [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina [1]	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Potássio	—	mg/l K	---	---	---	---	---	---	---
Selénio [1]	20	µg/l Se	---	---	---	---	---	---	---
Sódio [1]	200	mg/l Na	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos [1]	250	mg/l SO_4	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno [1] (*)	10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Soma de PFAS [1] (*)	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (THM) (*)	100	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Urânio [1]	30	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa Total [1]	0,10	mSv	---	---	---	---	---	---	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---

NOTA 1*: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta- Águas Públicas do Alentejo https://www.agda.pt/pesquisa-editais

Informação complementar relativa à avaliação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde:

Responsável:

Data da publicitação no *website* : 17/11/2026

(*) - NOTAS:

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.

Câmara Municipal de Moura	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO NO CONCELHO DE MOURA	3º TRIMESTRE
	ZONA DE ABASTECIMENTO: **Fonte da Telha - Moura, Amareleja, Safara Santo Amador, Santo Aleixo da Restauração, Póvoa de S. Miguel**	2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 149/2026, de 24 de julho, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises	%Cumprimento	N.º Análises (PCQA)		%Análises
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo	superiores VP	do VP	Previstas	Realizadas	Realizadas
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	9	9	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	>100	1	89%	9	9	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	<0,1	0,7		100%	9	9	100%
Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	4	4	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,5	8	0	100%	4	4	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	664	930	0	100%	4	4	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<2	<2	0	100%	4	4	100%
Turvação	4	UNT	<0,30	0,6	0	100%	4	4	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	4	4	100%
Número de colónias a 22 ºC	---	N/ml	ND (<1)	>300		100%	4	4	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	2,8	2,8	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<50	<50	0	100%	4	4	100%
Amónio	0,50	mg/l NH_4	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Antimónio [1]	10	µg/l Sb	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio [1]	10	µg/l As	1,46	1,46	0	100%	1	1	100%
Benzeno [1]	1,0	µg/l	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Boro Total [1]	1,5	mg/l B	0,077	0,077	0	100%	1	1	100%
Bromatos [1]	10	µg/l BrO_3	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio total [1]	5,0	µg/l Cd	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	66	66		100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos [1]	50	µg/l CN	<5,00	<5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos [1]	250	mg/l Cl	70	70	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/l ClO_2	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,70	mg/l ClO_3	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	---
Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,015	<0,015	0	100%	1	1	---
Crómio	50	µg/l Cr	<15	<15	0	100%	1	1	---
1,2 – dicloroetano [1]	3,0	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	---
Dureza total	---	mg/l $CaCO_3$	58	58		100%	1	1	---
Ferro	200	µg/l Fe	<50	<50	0	100%	1	1	---
Fluoretos [1]	1,5	mg/l F	0,12	0,12	0	100%	1	1	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	---
Magnésio	---	mg/l Mg	21	21		100%	1	1	---
Manganês	50	µg/l Mn	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Mercúrio [1]	1,0	µg/l Hg	<0,200	<0,200	0	100%	1	1	---
Nitratos [1]	50	mg/l NO_3	14	27	0	100%	4	4	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO_2	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	---
Níquel	20	µg/l Ni	<5	<5	0	100%	1	1	---
Oxidabilidade	5,0	mg/l O_2	<1,5	<1,5	0	100%	4	4	100%
Pesticidas - total [1]	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
AMPA [1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	---
Atrazina [1]	0,10	µg/l	---	---		---	---	---	---
Bentazona [1]	0,10	µg/l	---	---		---	1	---	---
Desetilatrazina [1]	0,10	µg/l	---	---		---	---	---	---
Desetilterbutilazina [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetoato [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato [1]	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	---
MCPA [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Mecoprope [1]	0,10	µg/l	---	---		---	---	---	---
Ometoato [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%

Tebuconazol [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
M656PH051 [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	2	2	100%
Terbutilazina [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
2,4-D [1]	0,10	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/l K	2	2		100%	1	1	100%
Selénio [1]	20	µg/l Se	<2,00	<2,00	0	100%	1	1	---
Sódio [1]	200	mg/l Na	40	40	0	100%	1	1	---
Sulfatos [1]	250	mg/l SO_4	23	23	0	100%	1	1	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno [1] (*)	10	µg/l	<1	<1	0	100%	1	1	---
Soma de PFAS [1] (*)	0,10	µg/l	0,0041	0,0041	0	100%	1	1	---
Trihalometanos - total (THM) (*)	100	µg/l	<5	95	0	100%	4	4	100%
Urânio [1]	30	µg/l	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Alfa Total	---	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa Total [1]	0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%

NOTA 1*: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta- Águas Públicas do Alentejo https://www.agda.pt/pesquisa-editais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde: Incumprimentos do parâmetr

Responsável

Data da publicitação no *website* : 17/11/2026

(*) NOTAS:

O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

O resultado de "Trihalometanos - total (THM)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às quatro substâncias individuais: Clorofórmio; Bromofórmio; Dibromoclorometano; Bromodiclorometano.

O resultado de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às cinco substâncias individuais: Ácido monocloroacético; Ácido dicloroacético; Ácido tricloroacético; Ácido monobromoacético; Ácido dibromoacético.

A "Soma de PFAS" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas às 20 substâncias individuais: Ácido perfluorobutanóico (PFBA); Ácido perfluoropentanóico (PFPA); Ácido perfluorohexanóico (PFHxA); Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA); Ácido perfluorooctanóico (PFOA); Ácido perfluorononanóico (PFNA); Ácido perfluorodecanóico (PFDA); Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA); Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA); Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA); Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS); Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS); Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS); Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS); Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS); Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS); Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS); Ácido perfluoroundecanossulfónico; Ácido perfluorododecanossulfónico; e, Ácido perfluorotridecanossulfónico.